

665808 Ангарск, квартал 95, д. 17
телефон/факс: (395-5) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru;
<http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в
Ангарском городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах

исх. от 04.10.2023 № 221

Кому: Главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах Климовой Е.В.

От кого: заведующего МБДОУ детский сад №8 И.А. Першиной

Тема: о проведении мероприятий по Предписанию № 174

О выполнении Предписания

Информируем Вас о мероприятиях по устранению выявленных нарушений Предписанию № 174 от 06.07.2023.

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	отметка об исполнении
1.	Обеспечить наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок №№2,3,4 корпуса №2, требования п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).	01.09.2024	устранение нарушения в работе
2.	Восстановить целостность асфальтового покрытия дорожек, проходов, отмостки корпуса №1, №2, требования п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.	01.09.2024	устранение нарушения в работе
3.	Обеспечить наличие целого стеклопалотна на окне игровой группы №3 корпуса №1, требования п. 2.8.3 сп 2.4.3648-20	01.09.2023	стеклопалотно заменено 28.08.2023

4.	Производственные моечные ванны на пищеблоках корпуса №1, №2 присоединить к канализационной сети с учётом исключения риска загрязнения пищевой продукции, требование п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	01.09.2023	устранение нарушения в работе
5.	Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов (электрическая плита, моечные ванны) в корпусах №1, №2 оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции, требования п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.09.2024	устранение нарушения в работе
6.	Обеспечить наличие цельнометаллического покрытия на производственных столах для обработки сырой продукции в корпусе №1, требование п. 2.4.62 СП 2.4.3648-20.	01.02.2024	устранение нарушения в работе
7.	Не допускать использование на пищеблоках корпуса №1, №2 для приготовления блюд кухонной посуды из алюминия, требования п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	01.02.2024	устранение нарушения в работе

Заведующий МБДОУ детский сад №8:

И.А. Першина

И.А. Першина

